

KOMUNIKAT nr 6/2017- o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rybno w miejscowości Rybno (powiat działdowski).

KOMUNIKAT Nr 6/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie

o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rybnie, do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie informuje, że w dniach 18.04.2017 r. i 21.04.2017 r. zostały pobrane próbki wody z wodociągu publicznego Rybno w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybińska 9.

W pobranych próbkach wody w dalszym ciągu występuje wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h.

W związku z powyższym decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z dnia 31.03.2017 r. o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rybnie zostaje utrzymana, do czasu odwołania. Woda z wodociągu może być używana jedynie do celów bytowych (spłukiwanie WC), natomiast do celów sanitarno-higienicznych tylko po przegotowaniu.

Ponadto informuję:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rybnie systematycznie prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w wodociągu publicznym Rybno. Nadzór nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.
2. Wójt Gminy Rybno oraz Prezes ZGK Sp. z o.o. w Rybnie podjęli pełną współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w celu ustalenia i zlikwidowania przyczyn zanieczyszczenia wody w wodociągu publicznym Rybno.
3. Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie wykonywane są bez zbędnej zwłoki.
4. Zastosowano się do wszystkich nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie zawartych w poszczególnych punktach decyzji znak: HK.4300.20.5.2017 r. z dnia 31.03.2017 r.

5. Zapewniono odbiorcom wodę dobrej jakości ze źródła zastępczego (zbiornik do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przy Urzędzie Gminy w Rybnie oraz punkt czerpalny wody z wodociągu publicznego Gralewo przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rybnie , ul. Zarybińska 9).
6. Woda pochodząca ze zbiornika oraz z punktu czerpalnego przy ZGK Sp. z o.o. w Rybnie w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia- sprawozdanie z badania próbki wody Nr SBW.4051.3.215.Z.2017 z dnia 21.04.2017 r. oraz sprawozdanie z badania próbki wody Nr SB/28343/04/2017 z dnia 07.04.2017 r.
7. Próbkki wody są pobierane przez próbkobiorców posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych wydane przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zakres wykonywanych badań mikrobiologicznych próbek wody jest zgodny z powołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
8. Na podstawie informacji przekazanej przez Prezesa ZGK Sp.zo.o, w Rybnie mieszkańcom zapewnia się odpowiednią ilość wody zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Sposób informowania mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia oraz realizacji dostaw wody ze źródła zastępczego są zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Sposób informowania został uzgodniony w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Działdowie.
10. Państwowy Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Działdowie jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach.
11. Kolejne próbki wody z sieci wodociągu publicznego Rybno zostaną pobrane w dniu 05.05.2017 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp.zo.o.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młocińska
specjalista zdrowia publicznego